



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 11/153-гн

" 12 " ноября 20 19 г. 15 час. 30 мин.  
*дата и время составления акта*

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 65  
*место составления*

На основании распоряжения от 28.08.2019 №1686/11-рп Нижне-Волжского управления Ростехнадзора «О проведении плановой, выездной проверки»

в период с " 29 " октября по " 12 " ноября 20 19 г.  
*(дата и время проведения проверки)*

должностными лицами Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа Ростехнадзора) в составе:

1.	Алексеев Владимир Валентинович	государственный инспектор межрегионального отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса
----	--------------------------------	---

с участием:

	Фамилия, имя, отчество	ДОЛЖНОСТЬ
	нет	

в присутствии:

Страхова Светлана Васильевна – директор МБОУ «Карповская СШ»

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

проведена плановая выездная проверка соответствия мер, применяемых муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карповская средняя школа», сокращенное наименование МБОУ «Карповская СШ», ИНН 3403300595, ОГРН 1023405364278, требованиям: "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870;

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

Сведения о результатах плановой выездной проверки требований "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карповская средняя школа», сокращенное наименование МБОУ «Карповская СШ», ИНН 3403300595, ОГРН 1023405364278

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

1. программа проверки не требуется
2. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

*(констатация фактов соблюдения требований по вопросам программы проверки) в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений*

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	При проведении проверки не представлены документы (материалы) по результатам технического диагностирования сети газопотребления организации (газопроводы низкого давления газа с техническими устройствами от крана на вводе газопровода в котельную мастерских до котлов АОГВ-29) по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.5 А для установления возможности дальнейшей эксплуатации в связи с отсутствием у МБОУ «Карповская СШ» документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации.	ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 .	30.03.2020
2.	При проведении плановой выездной проверки установлено, что в котельной мастерских, работающей без постоянного наблюдения персонала, отсутствует система контроля загазованности метаном и окисью углерода с выводом сигналов на диспетчерский пункт, чем нарушены требования п.4.7 ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 №251-ст.	приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870»;	30.03.2020
3.	При эксплуатации МБОУ «Карповская СШ» сети газопотребления не в полном объеме обеспечивается содержание сети газопотребления в исправном и работоспособном состоянии (не представлены материалы диагностики, отсутствует система контроля загазованности) путем проведения комплекса работ, предусмотренных установленными требованиями, чем нарушены требования п.4.4 ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети га-	приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870»;	30.03.2020

зопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 №251-ст.		
---	--	--

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Карповская средняя школа», сокращенное наименование МБОУ «Карповская СШ», ИНН 3403300595, ОГРН 1023405364278 (адрес места нахождения: 403022, Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.5 А; место осуществления деятельности: 403022, Волгоградская область, Городищенский район, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.5 А) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

3. К предписанию прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю


№ п/п	Наименование приложения

Предписание от "12" ноября 20 19 г. № 11/153-гн составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Алексеев В.В.

(ФИО)



(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Страхова С.В.

(ФИО)

  
(подпись)

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания от 12.11.2019 №11/153-гн на руки получен директор МБОУ «Карповская СШ»

Страхова Светлана Васильевна

(ФИО)

  
подпись

12.11.2019г.  
дата

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Страхова Светлана Васильевна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022