

ЕРКНМ № 34230061000204983329



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам Волгоградской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, дом 16,
тел. (84468) 3-57-01, E-mail: ond045@34.mchs.gov.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Карповская средняя школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*В соответствии с ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».*

(наименование органа ГПН)

*а также п. 11(4). Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022)
"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля".*

с 14 час. 30 мин. «17» февраля 2023 г., по 15 час. 40 мин. «17» февраля 2023 г. проведен

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Профилактический визит государственным инспектором Городищенского, Дубовского и

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*Иловлинского районов по пожарному надзору – начальником ОД ОНДиПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Волгоградской области капитаном внутренней службы Григалашвили Д.Г. территории, здания
и помещений МБДОУ НДС «Золотой Петушок», по адресу: обл. Волгоградская, р-н
Городищенский, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской Дивизии, 5 А*

совместно с Директором Страховой Светланой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

№ неисполненного пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1	<i>Отдельно стоящее здание учебного корпуса МБОУ «Карповская СШ» (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) (мастерская) не оборудовано системой обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;</i>	<i>ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</i>	<i>До 07.08.23</i>	
2	<i>Не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы передачи извещений о пожаре при её эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.</i>	<i>абз. 4 п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ).</i>	<i>До 07.08.23</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОД ОНДиПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Григалашвили Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.И.П.*

«17» февраля 2023 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890536

Владелец Страхова Светлана Васильевна

Действителен с 27.09.2023 по 26.09.2024